

Bescheinigung


über die energetische Bewertung der Fernwärme nach FW 309-1 für das

Fernwärmenetz „Stadtnetz“ der Schleswiger Stadtwerke GmbH

Die Bewertung ist nach AGFW Arbeitsblatt FW 309 Teil 1 durchgeführt worden und basiert auf einer einjährigen Datengrundlage, die im Zertifizierungsbericht¹ im Einzelnen ausgeführt wird.

Primärenergiefaktor $f_{P,FW}$:	0,22
Anteil der in Kraft-Wärme-Kopplung erzeugten Wärme:	89 %
Anteil an Wärme aus erneuerbaren Energien:	18 %

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 23. Oktober 2016.



Ort, Datum



Dipl.-Ing. Jörg Helge Gottburg
Geprüfter Gutachter AGFW
 f_P -Gutachter-Nr. FW-609-191

¹ Kurzbericht - Zertifizierung des Primärenergiefaktors nach FW 309 Teil 1 für das Fernwärmenetz „Stadtnetz“ der Schleswiger Stadtwerke GmbH
Leck, d. 23.10.2013.